

**BÁO CÁO**  
**Về việc người dân thả điều gây sự cố lưới điện**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải;
- Công an huyện Tiền Hải;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiền Hải;
- Đài truyền thanh huyện Tiền Hải;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023 lưới điện trung hạ thế trên địa bàn huyện Tiền Hải xảy ra 15 vụ sự cố mà nguyên nhân do người dân buông thả điều bay vào đường dây dẫn điện gây sự cố (*có bảng phụ lục thống kê chi tiết kèm theo*).

Hành vi buông thả điều của người dân gần đường dây dẫn điện, gây sự cố lưới điện làm gián đoạn cung cấp điện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn về điện cho người trực tiếp thả điều và nhân dân khu vực bị sự cố, vi phạm nghiêm trọng Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính Phủ về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại các văn bản số 2498/UBND-CTXDGT ngày 18/06/2021; văn bản số 1069 /UBND-CTXDGT ngày 06/4/2022 về việc đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, giảm sự cố lưới điện. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo đến Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Sở Công thương và các sở, ngành liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây mất an toàn điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Công ty Điện lực Thái Bình, Điện lực Tiền Hải đã triển khai nhiều nội dung tuyên truyền về an toàn điện trong nhân dân trên hệ thống thông tin truyền thanh của các huyện có tiếp âm xuống các xã, thị trấn, đưa nhiều tin bài tuyên truyền về an toàn điện trên truyền hình, trên báo địa phương.

Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải cũng đã có các văn bản chỉ đạo đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Tiền Hải trong việc tuyên truyền, xử lý hành vi buông thả điều gần đường dây điện gây sự cố lưới điện cao áp. Trong năm 2022 các cấp chính quyền địa phương đã vào cuộc và phối hợp với Điện lực lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ liên quan đến người dân buông thả điều gây sự cố lưới điện:

Vụ thứ nhất: Ngày 03/01/2022 do Ông Trần Văn Hiền tại thôn Quân Trạch xã Tây Phong thả điều gây sự cố đường dây lộ 374E11.9 mức phạt 4.000.000 đồng.

Vụ thứ hai: Ngày 09/01/2022 do Ông Cao Văn Dương tại thôn Trung Thành xã Nam Phú thả điều gây sự cố đường dây lộ 971TG Nam Thanh mức phạt 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây việc buông thả điều của bà con ngày càng nhiều gây ra sự cố lưới điện làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện an toàn ổn định.

Để đảm bảo an toàn cho người, thiết bị cũng như việc cung cấp điện liên tục ổn định. Điện lực Tiền Hải báo cáo và kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải chỉ đạo các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương các xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không buông thả điều, vật bay gần hoặc vượt qua đường dây điện, trạm điện, thiết bị điện. Các sự cố do điều bay vào đường dây (kể cả làm mất điện hay không mất điện) phải giữ hiện trường, nhanh chóng báo cho đơn vị quản lý vận hành lưới điện để khoanh vùng sự cố và thông báo cho chính quyền địa phương phối hợp xử lý nghiêm cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn điện theo Điểm d, Điều 15, nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Điện lực đối với các trường hợp vi phạm về thả điều gây sự cố lưới điện.

Điện lực Tiền Hải trân trọng kính báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban lãnh đạo PCTB (để b/c)
- Ban lãnh đạo ĐLTH (để b/c);
- Lưu: VT, KH-KT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trương Hùng Cường**

